

水 質 検 査 結 果

水 質 基 準 項 目（ 浄 水 5 1 項 目 ） の み

みなべ町役場 生活環境課 水道室

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町芝742(みなべ町浄化センター) >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																							
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定	R8.2.4	判定	R8.3.4	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	0		0		0		0		0															
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出															
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満																			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満																			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満																			
10	シアン化合物イオン 及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					1.0																			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.06																			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.03																			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満																			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満																			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満																			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満																			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.001 未満																			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満																			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満																			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.001 未満																			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満																			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満																			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01																			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.01 未満																			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02																			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					17.1																			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	18.8		17.7		17.9		19.6		19.8															
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下					48.2																			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下					115																			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
42	ジオキシシン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満																			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満																			
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.3		0.1		0.2		0.1		0.2															
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下	6.9		6.9		6.9		6.8		6.8															
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満															
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満															

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町谷口588-1 >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																							
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定	R8.2.4	判定	R8.3.4	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	1		1		0		0		0															
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出																	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満																			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満																			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満																			
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					1.0																			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.08																			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02																			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満																			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満																			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満																			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満																			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.001 未満																			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満																			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満																			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.001 未満																			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満																			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満																			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満																			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.01 未満																			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満																			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					15.1																			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	17.1		18.1		17		17.8		16.5															
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					45.8																			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下					109																			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満																			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満																			
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.3		0.2		0.3		0.2		0.2															
47	pH値	8.6 以下	6.6		6.7		6.7		6.7		6.7															
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満															
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満															

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町西岩代1648(南部公民館岩代分館) >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																			
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	0		0		0		0		0											
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満															
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満															
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					1.1															
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.05															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.03															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満															
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満															
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満															
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.001 未満															
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満															
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満															
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満															
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満															
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.001 未満															
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満															
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満															
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.02 未満															
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.01 未満															
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満															
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					16.8															
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満															
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	19		17.8		17.8		19.4		19.7											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					46.7															
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下					117															
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満															
42	ジオキシシン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満															
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満															
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.2		0.1		0.3		0.1		0.2											
47	pH値	8.6 以下	6.9		7.0		6.9		6.8		6.9											
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない											
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない											
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満											
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満											

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町土井516 >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																			
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	0		0		0		0		0											
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出											
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満															
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満															
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満															
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満															
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					0.3															
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.05 未満															
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01															
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満															
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満															
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満															
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満															
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満															
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満															
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.008															
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満															
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満															
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満															
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.011															
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満															
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.003															
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満															
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満															
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満															
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.02															
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.01 未満															
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満															
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					6.3															
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満															
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	6.5		6.5		6.4		6.6		6.7											
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					18.6															
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下					54															
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満															
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満											
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満											
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満															
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満															
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.4		0.5		0.4		0.3		0.4											
47	pH値	8.6 以下	7.1		7.1		7.0		7.0		7.2											
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない											
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない											
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満											
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満											

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町西本庄829 >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																							
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定	R8.2.4	判定	R8.3.4	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	0		0		0		0		0															
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出																	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満																			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満																			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満																			
10	シアン化合物イオン 及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					0.9																			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.06																			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02																			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満																			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満																			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満																			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満																			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.001 未満																			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満																			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001 未満																			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.001 未満																			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満																			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満																			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満																			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.02																			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満																			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					9.7																			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
38	塩化物イオン カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	200 mg/L 以下 300 mg/L 以下	15.7		16.6		10.8		10.9		8.9															
39	蒸発残留物	500 mg/L 以下					105																			
40	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満																			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満																			
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.3		0.2		0.2		0.2		0.2															
47	pH値	8.6 以下	6.8		6.8		6.9		6.8		7.0															
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満															
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満															

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町滝437(特別養護老人ホームときわ寮梅の里) >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																							
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定	R8.2.4	判定	R8.3.4	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	0		0		0		0		0															
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出																	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満																			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満																			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満																			
10	シアン化合物イオン 及び塩化シアン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					0.4																			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.06																			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01																			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満																			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満																			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満																			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満																			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.007																			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.001																			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.012																			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.004																			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満																			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満																			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.02																			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.03																			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.01 未満																			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満																			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					6.9																			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	9.1		7		6.2		6.2		6.8															
39	カルシウム・マグネシウム等 (硬度)	300 mg/L 以下					40.7																			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下					81																			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満															
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満																			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満																			
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.6		0.5		0.4		0.5		0.5															
47	pH値	8.6 以下	7.2		7.3		7.2		7.1		7.2															
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満															
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満															

○水質基準項目(浄水51項目)

別表3

令和7年度 < みなべ町清川2223-3(清川公民館) >

※判定欄は基準値越えて“○”を表示

No.	項 目	基準値	検 査 結 果																							
			4 月		5 月		6 月		7 月		8 月		9 月		10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月	
			R7.4.23	判定	R7.5.7	判定	R7.6.4	判定	R7.7.2	判定	R7.8.6	判定	R7.9.3	判定	R7.10.8	判定	R7.11.5	判定	R7.12.3	判定	R8.1.7	判定	R8.2.4	判定	R8.3.4	判定
1	一般細菌	100 /ml 以下	0		0		0		0		0															
2	大腸菌	不検出	不検出		不検出		不検出		不検出		不検出															
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以下					0.0003 未満																			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以下					0.00005 未満																			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.006 未満																			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下					0.004 未満																			
10	シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下					0.5 未満																			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以下					0.07 未満																			
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.01 未満																			
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下					0.0002 未満																			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下					0.001 未満																			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下					0.001 未満																			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下					0.06 未満																			
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下					0.002 未満																			
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下					0.002 未満																			
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下					0.002 未満																			
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下					0.001 未満																			
27	線トリハロメタン	0.1 mg/L 以下					0.006 未満																			
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下					0.003 未満																			
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下					0.002 未満																			
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下					0.001 未満																			
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下					0.008 未満																			
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.09 未満																			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L 以下					0.01 未満																			
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L 以下					0.33 未満																			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L 以下					6.8 未満																			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L 以下					0.005 未満																			
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下	4.4		4.1		3.9 未満		3.8		3.9															
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L 以下					39.2 未満																			
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下					84 未満																			
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下					0.02 未満																			
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満													
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下	0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満		0.000001 未満													
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下					0.005 未満																			
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下					0.0005 未満																			
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L 以下	0.4		0.4		0.3 未満		0.2		0.3															
47	pH値	8.6 以下	7.0		7.0		6.9 未満		6.9		6.9															
48	味	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
49	臭気	異常でない	異常でない		異常でない		異常でない		異常でない		異常でない															
50	色度	5 以下	0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満		0.5 未満															
51	濁度	2 以下	0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満		0.1 未満															