

令和7年度 最終処分場水処理施設 水質検査結果

●流入水

流入水	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	/12
水素イオン濃度	pH	8.2	8.8	8.3	7.1	7.1	7.2	7.2	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	94.1	7.8
BOD	mg/L	1.0	3.0	6.0	10.0	11.0	3.1	2.1	1.0	0.8	4.0	1.1	0.8	43.9	3.7
COD	mg/L	35.0	39.0	40.0	71.0	28.0	26.0	24.0	23.0	22.0	29.0	23.0	21.0	381.0	31.8
カルシウムイオン	mg/L	120	76	99	190	190	190	180	160	170	140	140	130	1,785	148.8
SS	mg/L	5.0	9.0	4.0	690.0	51.0	7.0	7.0	3.0	2.0	220.0	1.0	< 1.0	1000	83.3
窒素含有量	mg/L	12.0	13.0	16.0	14.0	7.1	37.0	7.8	6.6	6.1	7.8	6.6	6.1	140.1	11.7

●放流水

放流水	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	/12
水素イオン濃度	pH	7.4	7.4	7.7	7.5	7.5	7.8	7.9	8.5	8.7	8.4	8.0	8.4	95.2	7.9
BOD	mg/L	2.6	5.4	2.3	1.3	1.7	0.9	1.3	1.3	3.3	7.5	3.6	1.6	32.8	2.7
COD	mg/L	12.0	12.0	18.0	18.0	15.0	12.0	12.0	11.0	11.0	15.0	9.9	4.8	150.7	12.6
カルシウムイオン	mg/L	5.8	6.4	5.8	23.0	35.0	18.0	23.0	18.0	9.5	11.0	6.1	8.1	169.7	14.1
SS	mg/L	6.0	8.0	4.0	5.0	6.0	6.0	6.0	10.0	21.0	35.0	16.0	12.0	135	11.3
窒素含有量	mg/L	2.8	2.9	2.4	3.6	2.1	2.2	2.7	2.7	2.9	2.8	2.4	2.3	31.8	2.7
ダイオキシン	pg-TEQ/L			0.00011										0.00011	